

Klasifikacija motora prema temperaturi?

Klasifikacija motora prema izolaciji se vrši u skladu sa donjim primerima. Prema označenoj maksimalnoj temperaturi se određuje kojoj klasifikacionoj grupi (prema izolaciji namotaja) pripada motor datog ventilatora. Optimalna radna temperatura okoline je max. + 40°C. Ukoliko motor radi na temperaturi okoline višoj od + 40°C, npr. višoj 10 °C, efikasnost istog je opala za 12 %.

Temperatura okoline ne može biti manja od – 20 °C.

